

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ООО «Теплоресурс» в 2013 г. и их соответствии установленным требованиям

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	0
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	
а) взвешенные вещества	58
б) БПК5	87
в) аммоний-ион	336
г) нитрит-анион	336
д) фосфаты (по Р)	87
е) нефтепродукты	87
ж) микробиология	2
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	
а) взвешенные вещества	0
б) БПК5	87
в) аммоний-ион	334
г) нитрит-анион	335
д) фосфаты (по Р)	87
е) нефтепродукты	0
ж) микробиология	0
4) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
5) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-