

Форма 3.6 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ООО «Теплоресурс» в 2016 г. и их соответствии установленным требованиям

	р.п. Первомайский	п. Тулиновка	п. с-за Комсомолец
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	0,0025	0,0035	0,0065
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:			
а) взвешенные вещества	20	11	6
б) БПК5	20	11	6
в) аммоний-ион	86	11	6
г) нитрит-анион	86	11	6
д) фосфаты (по Р)	20	11	6
е) нефтепродукты	20	11	6
ж) микробиология	1	2	0
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных(частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных)сточных вод, по следующим показателям:			
а) взвешенные вещества	1	8	0
б) БПК5	5	7	0
в) аммоний-ион	10	6	0
г) нитрит-анион	9	8	0
д) фосфаты (по Р)	4	8	0
е) нефтепродукты	2	2	0
ж) микробиология	0	0	0
4) Доля исполненных в срок договоров о подключении(процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0	0	0
5) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-	-	-